

Wasserqualität Rüti ZH - Jahresbericht 2025

Sauberes Trinkwasser - jeden Tag

Die Wasserversorgung Rüti versorgt die Bevölkerung rund um die Uhr mit qualitativ hochwertigem Trinkwasser. Die Angaben basieren auf den Messergebnissen des Jahres 2025 und beziehen sich auf das Trinkwasser im Verteilnetz der Gemeinde.

Im Jahr 2025 wurden im Trinkwassernetz insgesamt 102 Trinkwasserproben untersucht.

Chemische Beurteilung

<u>Parameter</u>	<u>Messbereich</u>	<u>Mittelwert</u>	<u>Einheit</u>
• Wasserhärte	14.8 – 37.3	28.1	°fH
• Nitratgehalt	2.7 – 30.0	10.7	mg/l

°französische Härtegrade (°fH) / Milligramm pro Liter (mg/l)

Diese Werte sind natürlichen Schwankungen unterworfen.

Hygienische Beurteilung

Bei der Inbetriebnahme einer sanierten Trinkwasserleitung wurden bei der ersten Wasserprobe erhöhte mikrobiologische Werte festgestellt.

Als Sofortmassnahme wurde das betroffene Leitungssegment einer intensiven Spülung unterzogen. Im Anschluss erfolgte eine Nachbeprobung gemäss den geltenden Vorgaben. Die Ergebnisse der Kontrolluntersuchung dienten der Überprüfung der Wirksamkeit der eingeleiteten Massnahme und der Freigabe der Trinkwasserinstallation für den bestimmungsgemässen Betrieb.

Nach der Spülung entsprachen alle Netzproben den gesetzlichen Vorschriften.
Das Trinkwasser ist hygienisch und bakteriologisch einwandfrei.

<u>Parameter</u>	<u>Messbereich</u>	<u>Einheit</u>
• Aerobe mesophile Keime	0 / 720	KBE/ml
• Escherichia coli	0 / 47	KBE/100ml
• Enterokokken	0 / 47	KBE/100ml

Kolonie-bildende-Einheiten pro Milliliter (KBE/ml) / Kolonie-bildende-Einheiten pro 100 Milliliter (KBE/100ml)

Herkunft des Trinkwassers

<u>Herkunft</u>	<u>Anteil</u>
• Quellen	ca. 22%
• Grundwasser	ca. 40%
• GWVZO AG	ca. 38%

Seewasser ab der Gruppenwasserversorgung Zürcher Oberland AG (GWVZO AG)

Kennzahlen

<u>Kennzahl</u>	<u>Wert</u>
• Trinkwasserförderung	916'475 m ³
• Wasserverbrauch	193 Liter/Einwohner/Tag
• Versorgte Einwohner	13'163

GEMEINDEWERKE RÜTI ZH

sauber vernetzt & sicher versorgt

Qualitätssicherung

- ISO 9001:2015
- ISO 14001:2015



Detaillierte Angaben finden Sie auch unter www.wasserqualitaet.ch
oder telefonisch unter 055 251 53 58.

Luca Zocco, Leiter Abteilung Gas/Wasser, beantwortet
Ihnen gerne allfällige Fragen.



Sie möchten mehr über die Trinkwasserqualität
an Ihrem Wohnort erfahren?

Einfach den QR-Code scannen und Postleitzahl
eingeben.

